



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 15 del 31 marzo 2025

L'anno duemilaventicinque, addì 31 (trentuno) del mese di marzo, alle ore 12:00 in Tortoli e nella sede Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato in con nota prot. n° n° 971 in data 25.03.2025 inviata via e-mail ai singoli consiglieri e ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere i punti all'o.d.g. contenuti nella stessa nota di convocazione:

OGGETTO: Richiesta nullaosta in merito ad esecuzione lavori *di pavimentazione stradale sopra una condotta d'irrigazione*. Determinazioni in merito;

PRESIEDE la seduta il Presidente dell'Ente sig. Andrea Solanas, il quale, constatato che risultano presenti/assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati:

Cognome Nome	Presente	Assente
Giacobbe Giuseppe - Presidente	P	
Solanas Andrea -Vice-Presidente	P	
Chiai Alessandro - Consigliere	P v conf	
Mannini Giacomo - Consigliere	P	
Tegas Giovanni Angelo - Consigliere	P	

Revisori dei Conti	Presente	Assente
Denti Raffaelina - Presidente	P v conf	
Pisanu Giuseppe - Componente		A
Pisu Maurizio G. - Componente	P	

CONSTATA la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 8 comma 6 del vigente Statuto Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti, e assistito dal Dirigente dell'Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella in qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell'art. 26, 3^ comma dello Statuto, dichiara aperta la riunione;

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica d'Ogliastro;
- il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n° 1 prot. n° 56 in data 13.01.2025, relativo all'insediamento del Consiglio dei Delegati;

- i verbali in data 28.01.2025, relativi all'elezione del Presidente nella persona dell'Ing. Giacobbe Giuseppe e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto del comma 4 dell'art. 7 del vigente Statuto Consortile;
- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n° 644 DEC A 13 del 03.03.2021, di nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente fino al 02.03.2026;
- la L.R. n. 6 del 23.05.2008 "*Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";
- il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l'art. 8 "Funzioni del Consiglio di Amministrazione;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.03.2022 con la quale viene individuata nella persona del Direttore dell'Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella il sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento del titolare ex art. 26 comma 3 Statuto consortile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE con nota registrata al protocollo dell'ente al nr 740 di protocollo in data 05.03.2025 l'economo della Diocesi di Lanusei, con sede in Lanusei (NU), via Roma n. 102, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Interno del 12/12/1986, ha fatto istanza al Consorzio per il rilascio del nullaosta di competenza per l'esecuzione di un tratto stradale della lunghezza di circa 40 metri, al disopra di una tubazione irrigua principale;

VISTI gli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza di cui alla premessa;

VISTO il parere di fattibilità tecnica rilasciato dal dirigente dell'area Tecnica – Agraria in data 28.03.2025;

DATO ATTO che il tratto della tubazione di interesse, DN 500, è stato recentemente oggetto di intervento con sostituzione del cemento amianto con ghisa sferoidale;

EFFETTUATE tutte le necessarie valutazioni;

DATO ATTO CHE tutte le spese necessarie per la realizzazione dell'opera saranno interamente a carico della parte istante;

RITENUTO che il Consorzio possa rilasciare detto nullaosta, per quanto di propria competenza e salvo diritti di terzi, alla realizzazione di un tratto di strada della lunghezza di circa 40 metri, al disopra della tubazione irrigua principale in ghisa di recente realizzazione, con le seguenti prescrizioni:

- le opere di realizzazione della strada siano eseguite adottando tutte le precauzioni necessarie per non compromettere la funzionalità e l'esercizio della condotta;
- nel sedime della tubazione, per l'intera lunghezza della strada (circa 40 metri) e per una larghezza di almeno 1,50 mt, al di sotto della sovrastruttura stradale, sia interessato da una struttura in misto cementato dello spessore di almeno cm 40;
- la proprietà della striscia interessata a suo tempo dalla procedura espropriativa per la realizzazione della condotta in parola continui a rimanere demaniale e pertanto il Consorzio di Bonifica continui a restare in perpetuo legittimato ad intervenire sulla

condotta irrigua ogni qualvolta risulti necessario senza dover chiedere alcun benestare preventivo a chicchessia;

- qualora avessero a verificarsi eventuali rotture alla condotta di cui trattasi la ditta istante si farà carico di tutte le responsabilità e conseguenze dannose derivanti dalle e alle opere realizzande sopra e nei pressi della condotta a seguito dell'eventuale rottura della condotta stessa (ad es. ripristini);
- valutare il posizionamento della costruenda strada in posizione tale da interessare il sedime della tubazione consorziale con le opere complementari alla viabilità veicolare (marciapiedi, piste ciclabili, banchine, cunette) al fine di minimizzare le sollecitazioni alla tubazione stessa;

SENTITO il Direttore Generale f.f.;

Con votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano all'unanimità

TUTTO CIÒ premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto

D E L I B E R A

- di rilasciare per quanto di propria competenza e salvo diritti di terzi, a favore della Diocesi di Lanusei, nullaosta alla realizzazione di un tratto di strada della lunghezza di circa 40 metri, al disopra della tubazione irrigua principale in ghisa di recente realizzazione, con le seguenti prescrizioni:
 - ✓ le opere di realizzazione della strada siano eseguite adottando tutte le precauzioni necessarie per non compromettere la funzionalità e l'esercizio della condotta;
 - ✓ nel sedime della tubazione, per l'intera lunghezza della strada (circa 40 metri) e per una larghezza di almeno 1,50 mt, al di sotto della sovrastruttura stradale, sia interessato da una struttura in misto cementato dello spessore di almeno cm 40;
 - ✓ la proprietà della striscia interessata a suo tempo dalla procedura espropriativa per la realizzazione della condotta in parola continui a rimanere demaniale e pertanto il Consorzio di Bonifica continui a restare in perpetuo legittimato ad intervenire sulla condotta irrigua ogni qualvolta risulti necessario senza dover chiedere alcun benestare preventivo a chicchessia;
 - ✓ qualora avessero a verificarsi eventuali rotture alla condotta di cui trattasi la ditta istante si farà carico di tutte le responsabilità e conseguenze dannose derivanti dalle e alle opere realizzande sopra e nei pressi della condotta a seguito dell'eventuale rottura della condotta stessa (ad es. ripristini);
 - ✓ valutare il posizionamento della costruenda strada in posizione tale da interessare il sedime della tubazione consorziale con le opere complementari alla viabilità veicolare (marciapiedi, piste ciclabili, banchine, cunette) al fine di minimizzare le sollecitazioni alla tubazione stessa;

- di trasmettere il presente atto alla ditta istante con richiesta di accettazione delle condizioni;
- di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra secondo le modalità e i termini di legge previsti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

Letto, approvato e sottoscritto.

Direttore Generale f.f.
F.to *Dott.ssa Anna Maria Musella*

Il Presidente
F.to *Ing. Giuseppe Giacobbe*

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra per quindici giorni consecutivi.

Tortolì 04.04.2025

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Anna Maria Musella