



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 25 del 6 Agosto 2026

L'anno duemilaventisei, addì 6 (sei) del mese di agosto, alle ore 12:00 in Tortoli e nella sede Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato in con nota prot. n° 2405 in data 31.07.2026 inviata via e-mail ai singoli consiglieri e ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere i punti all'o.d.g. contenuti nella stessa nota di convocazione:

OGGETTO: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell'intervento denominato "Potenziamento ed efficientamento dell'impianto di sollevamento di S. Lucia a Villagrande". Presa d'atto;

PRESIEDE la seduta il Presidente dell'Ente Ing. Giuseppe Giacobbe, il quale, constatato che risultano presenti/assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati:

Cognome Nome	Presente	Assente
Giacobbe Giuseppe - Presidente	P	
Solanas Andrea -Vice-Presidente	P	
Chiai Alessandro - Consigliere		A
Mannini Giacomo - Consigliere	P	
Tegas Giovanni Angelo - Consigliere	P	

Revisori dei Conti	Presente	Assente
Bonamici Carmela - Presidente	P	
Mereu Carla - Componente		A
Usai Mario - Componente	P	

CONSTATA la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 8 comma 6 del vigente Statuto Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti, e assistito dal Dirigente dell'Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella in qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell'art. 26, 3^a comma dello Statuto, dichiara aperta la riunione;

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra;
- il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n° 1 prot. n° 56 in data 13.01.2025, relativo all'insediamento del Consiglio dei Delegati;
- i verbali in data 28.01.2025, relativi all'elezione del Presidente nella persona dell'Ing. Giacobbe Giuseppe e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto del comma 4 dell'art. 7 del vigente Statuto Consortile;
- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n° 13 del 27.03.2026, di nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente fino al 26.03.2031;

- la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;
- il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 8 “Funzioni del Consiglio di Amministrazione;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.03.2022 con la quale viene individuata nella persona del Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella il sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento del titolare ex art. 26 comma 3 Statuto consortile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- l’impianto di sollevamento di S. Lucia, posto immediatamente a valle della diga è funzionale all’erogazione dell’acqua a pressione sia del distretto di Villagrande che di quello di Triei-Baunei-Talana;
- che il suddetto impianto è in esercizio nelle giornate di:
 - o lunedì e di giovedì per la zona di Villagrande;
 - o martedì e di venerdì per la zona di Triei-Baunei
 - o mercoledì e di sabato per la zona di Talana;
- con l’intento di migliorare il servizio irriguo fornito agli utenti, nello specifico aumentando il numero di ore e/o di gg di erogazione nelle suddette tre zone irrigue, con determinazione D.S.T. nr 102 del 16.12.205 è stato affidato al dott. ing. Vittoria G. Piroddi di Jerzu, iscritta all’Albo degli Ingegneri della provincia di Nuoro al nr A955, l’incarico della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’implementazione dell’attuale impianto di sollevamento di S. Lucia al Servizio delle zone irrigue di cui detto più sopra;

DATO ATTO CHE con nota 2187 in data 13.07.2026 il professionista incaricato ha presentato il proprio elaborato progettuale;

RICHIAMATO il D.Lgs 36/2023;

VISTI gli elaborati progettuali il cui quadro economico di spesa è di seguito riportato:

A - Importo Lavorazioni			
Lavori		770.000,00 €	
Costi della sicurezza		40.000,00 €	
Sommano lavori e oneri		810.000,00 €	810.000,00 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori e oneri (22%)	22%	178.200,00 €	
Fondo incentivante art. 45 D.Lgs 36/2023	2%	16.200,00 €	
Spese tecniche di prog.ne, D.L.		177.131,15 €	
Contributo ANAC		410,00 €	
Allacci elettrici		40.000,00 €	
Imprevisti e accantonamento		78.058,85 €	
Sommano somme a disposizione		490.000,00 €	490.000,00 €
C - TOTALE			1.300.000,00 €

RILEVATO CHE l’intervento progettuale prevede sommariamente le seguenti attività:

- installazione di n°2 nuove ulteriori elettropompe centrifughe sottobattente da destinarsi unicamente al compendio irriguo di Villagrande della potenza effettiva di lavoro utile di 500 kW-680HP (per cadauna pompa); portata di lt/sec. 275 e prevalenza di mt 100 circa; corredate:
 - o da un sistema di avviamento-Soft Starter per evitare colpi d'ariete nella rete irrigua e per la gestione dei picchi di spunto all'avviamento/spegnimento del motore
 - o da valvole di ritegno a clapet (per evitare il riflusso) e valvola a farfalla motorizzata/manuale in mandata (per manovre di apertura/chiusura a carico nullo)
 - o Dispositivi di comando/controllo automatizzato della singola apparecchiatura elettromeccanica;
 - o saracinesche DN 400 mm PN10, complete di relativi accessori
 - o giunti di smontaggio DN 400 mm. PN 10, completi di relativi accessori.
- realizzazione di nuovi quadri elettrici di gestione comando e controllo
- realizzazione di un nuovo nodo di partizione in grado di consentire l'interscambio dei pompaggi tra i 2 distinti compendi irrigui (quello di Triei-Baunei-Talana e quello di Villagrande) composto da nr 3 valvole a farfalla DN900
- realizzazione di un nuovo cavidotto di alimentazione elettrica;
- opere edili per il nuovo locale della sala quadri all'interno dell'attuale struttura l'interno di un locale magazzino attualmente inutilizzato;
- allungamento della condotta di alimentazione/aspirazione attualmente esistente in tubo d'acciaio elettrosaldato DN mm. 900 (spessore mm. 8) per uno sviluppo di circa ml 20;
- condotta idrica premente all'esterno dell'impianto in acciaio zincato a caldo, DN 800 mm., spessore mm.8 in parte interrata;

VISTA la nota a firma del Dirigente dell'Area Tecnico Agraria prot. n° 2406/2026 con la quale sottopone la sopracitata documentazione al CdA;

RITENUTA la citata proposta meritevole di inserimento nel DANIA;

SENTITO il Direttore Generale f.f. che certifica la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti interni;

Con votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano all'unanimità

TUTTO CIÒ premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PRENDERE ATTO delle risultanze contenute nel "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'implementazione dell'attuale impianto di sollevamento di S. Lucia" a firma del dott. ing. Vittoria G. Piroddi di Jerzu, iscritta all'Albo degli Ingegneri della provincia di Nuoro al nr A955 avente il seguente quadro economico:

A - Importo Lavorazioni			
Lavori		770.000,00 €	
Costi della sicurezza		40.000,00 €	
Sommano lavori e oneri		810.000,00 €	810.000,00 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori e oneri (22%)	22%	178.200,00 €	
Fondo incentivante art. 45 D.Lgs 36/2023	2%	16.200,00 €	
Spese tecniche di prog.ne, D.L.		177.131,15 €	

Contributo ANAC		410,00 €	
Allacci elettrici		40.000,00 €	
Imprevisti e accantonamento		78.058,85 €	
Sommano somme a disposizione		490.000,00 €	490.000,00 €
C - TOTALE			1.300.000,00 €

DI DARE MANDATO al Presidente di intraprendere ogni iniziativa finalizzata all'ottenimento delle risorse economiche necessarie per la realizzazione delle opere previste nel progetto di cui sopra;
DI DARE MANDATO al Direttore dell' Area Tecnica Agraria di procedere all'inserimento dell'opera tra le proposte progettuali prioritarie da proporre a finanziamento nel programma delle opere di cui al Database Nazionale degli Investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente (DANIA);

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 6/2008, avverso il presente atto, è ammessa opposizione entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione dello stesso, da proporsi al Consiglio di Amministrazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

Letto, approvato e sottoscritto.

Direttore Generale f.f.
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Giacobbe

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra per quindici giorni consecutivi ed è soggetta al regime di cui all'art. 35 della L.R. n.6 del 23.05.2008.

Tortoli 07.08.2026

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale

Tortoli 07.08.2026

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Anna Maria Musella